

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**ΞΕΝΩΝΑΣ ΡΕΝΤΗ**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Τεμ.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	<b>7</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	<b>7</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	<b>60</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	<b>8</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
8.	Πυροσβεστική φωλιά μικρή πλήρης, κόκκινη, με λάστιχο νερού 1/2", 20 μέτρων με πλαστικό ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο.	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
9.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
10.	Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων πλήρης	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
11.	Πυράντοχη πόρτα 60 λεπτών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
12.	Εγκατάσταση πυράντοχων θυρών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	

**ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Τεμ.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
<b>1.</b>	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	<b>6</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	<b>29</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	<b>4</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	

**ΚΔΒΜ ΑΤΤΙΚΗΣ**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Τεμ.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>		<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 4 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	1	ΝΑΙ		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	2	ΝΑΙ		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	2	ΝΑΙ		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	3	ΝΑΙ		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	8	ΝΑΙ		
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	11	ΝΑΙ		
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1	ΝΑΙ		

**ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΛΙΟΝ**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Τεμ.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>		<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	<b>9</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	<b>14</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	<b>21</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	<b>24</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
8.	Πυροσβεστική φωλιά μικρή πλήρης, κόκκινη, με λάστιχο νερού 1/2", 20 μέτρων	<b>8</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
9.	Σωληνώσεις & εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλιών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
10.	Πυράντοχη πόρτα 60 λεπτών	<b>3</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων θυρών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		

**ΚΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Τεμ.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>		<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
<b>1.</b>	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 4 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	<b>17</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικός με βάση	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Φωτιστικά ασφαλείας & σήμανσης εξόδου διαφυγής	<b>16</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
8.	Δίδυμος προβολέας υψηλής ισχύος	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
9.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
10.	Πυροσβεστική φωλιά μικρή πλήρης, κόκκινη, με λάστιχο νερού 1/2", 20 μέτρων, με πλαστικό ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο.	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Σωληνώσεις & εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλιών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		

**ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Τεμ.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
3.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	<b>60</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
4.	Φαροσειρήνα συμβατικού με βάση	<b>4</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
5.	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς	<b>4</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	<b>10</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
8.	Πυράντοχη πόρτα 60 λεπτών	<b>7</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
9.	Εγκατάσταση πυράντοχης θύρας	<b>7</b>	<b>ΝΑΙ</b>	

**ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Τεμ.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>		<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
<b>1.</b>	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	<b>5</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	<b>5</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	<b>28</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικός με βάση	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης FM200 60kg, πλήρως εγκατεστημένο και παραδομένο σε λειτουργία	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
8.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>		

**ΚΚΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Τεμ.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
<b>1.</b>	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN 54	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>2.</b>	Μπαταρία 12V-7Ah	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>3.</b>	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης	<b>5</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>4.</b>	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	<b>5</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>5.</b>	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός με βάση	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>6.</b>	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	<b>30</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>7.</b>	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>8.</b>	Πυροσβεστική φωλιά μικρή πλήρης, κόκκινη, με λάστιχο νερού 1/2", 20 μέτρων με πλαστικό ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο.	<b>3</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>9.</b>	Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>10.</b>	Πυράντοχη πόρτα 60 λεπτών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>11.</b>	Εγκατάσταση πυράντοχης θύρας (κατ' αποκοπή)	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>12.</b>	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνως 12 κιλών	<b>2</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>13.</b>	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνως 12 κιλών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>14.</b>	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνως 6 κιλών	<b>6</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
<b>15.</b>	Πυροσβεστήρας CO2 5 κιλών	<b>1</b>	<b>ΝΑΙ</b>	